



Décision n° CODEP-LYO-2017-040430 du Président de l'Autorité de sûreté nucléaire du 6 octobre 2017 autorisant Électricité de France – Société Anonyme (EDF-SA) à modifier temporairement les règles générales d'exploitation du réacteur 2 de l'installation nucléaire de base n° 87 située dans la commune de Saint-Paul-Trois-Châteaux (département de la Drôme)

Le Président de l'Autorité de sûreté nucléaire,

Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 593-15 ;

Vu le décret n° 76-594 du 2 juillet 1976 autorisant la création par Électricité de France des quatre réacteurs de la centrale nucléaire du Tricastin dans le département de la Drôme modifié par le décret n°85-1331 du 10 décembre 1985 et par le décret n°2004-1325 du 29 novembre 2004;

Vu le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives, notamment ses articles 4 et 26 ;

Vu l'arrêté du 7 février 2012 modifié fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base ;

Vu la décision n° 2017-DC-0606 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 27 septembre 2017 prescrivant la mise à l'arrêt à titre provisoire des quatre réacteurs de la centrale nucléaire du Tricastin (INB n° 87 et 88) exploités par Électricité de France ;

Vu la demande d'autorisation de modification notable transmise par courrier référencé D4534SSQ1700719 du 4 octobre 2017 ;

Considérant que, par courrier du 4 octobre 2017 susvisé EDF-SA a déposé une demande d'autorisation de modification des règles générales d'exploitation du réacteur 2 de la centrale nucléaire du Tricastin afin d'autoriser l'arrêt temporaire d'une voie de la source froide pour procéder à la requalification d'un groupe électrogène de secours à l'issue de son échange standard ; que cette modification constitue une modification notable des modalités d'exploitations autorisées du réacteur 2 de l'installation nucléaire de base n° 87 relevant du régime d'autorisation de l'ASN régi par l'article 26 du décret du 2 novembre 2007 susvisé,

Décide :

Article 1^{er}

EDF-SA, ci-après dénommée « l'exploitant », est autorisée à modifier temporairement les règles générales d'exploitation du réacteur 2 de l'installation nucléaire de base n° 87 dans les conditions prévues par sa demande du 4 octobre 2017 susvisée.

Article 2

La modification autorisée par la présente décision sera mise en œuvre au plus tard le 30 octobre 2017.

Article 3

La présente décision peut être déférée devant le Conseil d'État :

- par l'exploitant, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification,
- par les tiers, dans un délai de quatre ans à compter de sa publication.

Article 4

Le directeur général de l'Autorité de sûreté nucléaire est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera notifiée à l'exploitant et publiée au *Bulletin officiel* de l'Autorité de sûreté nucléaire.

Fait à Montrouge, le 6 octobre 2017.

Pour le Président de l'Autorité de sûreté nucléaire
et par délégation,
Le directeur général adjoint

signé par

Julien COLLET