



Décision n° CODEP-DCN-2018-031504 du Président de l'Autorité de sûreté nucléaire du 28 juin 2018 autorisant Électricité de France à modifier de manière notable la centrale nucléaire de Chooz (INB n° 139)

Le Président de l'Autorité de sûreté nucléaire,

Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 593-15 ;

Vu le décret du 9 octobre 1984 autorisant la création par Électricité de France de la tranche B 1 de la centrale nucléaire de Chooz dans le département des Ardennes ;

Vu le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives, notamment ses articles 4 et 26 ;

Vu l'arrêté du 7 février 2012 modifié fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base ;

Vu la demande d'autorisation de modification notable transmise par courrier d'EDF référencé D455617210441 du 10 octobre 2017 ; ensemble les éléments complémentaires apportés par courriers D455618044621 du 13 juin 2018 et D455618015151 du 20 mars 2018 ;

Considérant que, par courrier du 10 octobre 2017 complété susvisé, EDF a déposé une demande d'autorisation de modification portant l'intégration dans le contrôle commande des modifications associées au raccordement du diesel d'ultime secours du réacteur numéro 1 de la centrale nucléaire de Chooz ; que cette modification constitue une modification notable de son installation relevant du régime d'autorisation de l'Autorité de sûreté nucléaire régi par l'article 26 du décret du 2 novembre 2007 susvisé,

Décide :

Article 1^{er}

Électricité de France, ci-après dénommée « l'exploitant », est autorisée à modifier l'installation nucléaire de base n° 139 dans les conditions prévues par sa demande du 10 octobre 2017 complétée susvisée.

Article 2

La présente décision peut être déférée devant le Conseil d'État :

- par l'exploitant, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ;
- par les tiers, dans un délai de deux ans à compter de sa publication.

Article 3

Le directeur général de l'Autorité de sûreté nucléaire est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera notifiée à l'exploitant et publiée au *Bulletin officiel* de l'Autorité de sûreté nucléaire.

Fait à Montrouge, le 28 juin 2018.

Pour le Président de l'Autorité de sûreté nucléaire
et par délégation,
le directeur de la direction des centrales nucléaires

Rémy CATTEAU