



Décision n° CODEP-CAE-2022-049807 du Président de l'Autorité de sûreté nucléaire du 10 octobre 2022 d'octroi d'un aménagement aux règles de suivi en service de l'équipement sous pression nucléaire 1TEU351EV implanté au sein du réacteur n° 1 de la centrale nucléaire de Paluel (INB n° 103)

Le Président de l'Autorité de sûreté nucléaire,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 557-1, L. 557-28 à L. 557-30, R. 557-1-2, et R. 557-1-3 ;

Vu le décret du 10 novembre 1978 autorisant la création par EDF de deux tranches de la centrale nucléaire de Paluel dans le département de la Seine Maritime ;

Vu l'arrêté du 7 février 2012 modifié fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base notamment son article 5.1 ;

Vu l'arrêté du 30 décembre 2015 modifié relatif aux équipements sous pression nucléaires et à certains accessoires de sécurité destinés à leur protection ;

Vu la demande d'octroi d'un report de la requalification périodique de l'équipement sous pression nucléaire (ESPN) 1TEU351EV, transmise par la société EDF, ci-après dénommée « l'exploitant », à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) par le courrier D53102022257 du 26 septembre 2022 en application de l'article R. 557-1-3 du code de l'environnement ;

Considérant que l'exploitant a éprouvé dès mai 2022 plusieurs difficultés à réaliser les épreuves faisant partie de la requalification périodique de l'ESPN 1TEU351EV, l'ayant conduit à dépasser l'échéance réglementaire prévue par l'arrêté du 30 décembre 2015 modifié ;

Considérant que, en application des dispositions des articles R. 557-1-2 et R. 557-1-3 du code de l'environnement, l'ASN peut accorder, sur demande justifiée d'un exploitant, des aménagements aux règles de suivi en service, en fixant toute condition de nature à assurer la sécurité de l'équipement ;

Considérant que la demande d'aménagement consiste à reporter l'échéance de requalification périodique de la durée nécessaire à résoudre les difficultés de réalisation des épreuves de l'équipement ;

Considérant que l'équipement est hors d'exploitation depuis février 2022 ;

Considérant que dans sa demande d'octroi susvisée l'exploitant apporte des éléments de garantie sur le bon état de l'équipement justifiant un niveau de sécurité acceptable pendant la durée du report sollicité ;

Décide :

Article 1^{er}

La présente décision s'applique à l'équipement sous pression nucléaire identifié par le repère fonctionnel 1TEU351EV implanté au sein du réacteur n° 1 de la centrale nucléaire de Paluel.

Article 2

La nouvelle échéance de requalification périodique de l'équipement visé à l'article 1^{er} est fixée au 31 octobre 2022.

Article 3

La présente décision peut être déférée devant le Conseil d'État par l'exploitant, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification.

Article 4

Le directeur général de l'Autorité de sûreté nucléaire est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera notifiée à l'exploitant et publiée au *Bulletin officiel* de l'Autorité de sûreté nucléaire.

Fait à Caen, le 10 octobre 2022

**Pour le Président de l'Autorité de sûreté nucléaire
et par délégation,
Le chef de division**

signé par :

Gaëtan LAFFORGUE-MARMET