



**Décision n° CODEP-LYO-2025-052684 du Président de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection du 25 août 2025 portant reconnaissance et habilitation du service d’inspection du centre nucléaire de production d’électricité de Bugey d’EDF**

Le président de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection,

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles, L.557-31 et suivants et R.557-4-1 et suivants ;

Vu l’arrêté ministériel du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples ;

Vu la décision n° TREP2138257S du 23 décembre 2021 modifiant la décision BSEI n°13-125 du 31 décembre 2013 relative aux services inspection reconnus ;

Vu la décision n° CODEP-LYO-2021-037275 du Président de l’Autorité de sûreté nucléaire du 12/08/2021 portant reconnaissance et habilitation du service d’inspection du centre nucléaire de production d’électricité de Bugey d’EDF ;

Vu la demande d’EDF-SA - CNPE de Bugey, par courrier référencé D5110/LET/SIR/25.00005 du 28 février 2025, visant à obtenir le renouvellement de la reconnaissance et de l’habilitation de son service d’inspection ;

Vu le courrier de l’Autorité de Sûreté Nucléaire et de Radioprotection (ASN) référencé CODEP-LYO-2025-015321 du 5 mars 2025 informant le CNPE de Bugey de la recevabilité de la demande ;

Vu le rapport du 12 août 2025 relatif à l’audit du service d’inspection reconnu du 11 au 13 juin 2025 ;

Vu le « Guide professionnel EDF pour l’élaboration des plans d’inspection — référencé D455014029144 indice 2 du 16 octobre 2020 » ;

Considérant que Électricité de France (EDF) a demandé le renouvellement de la reconnaissance et de l’habilitation du service d’inspection du CNPE de Bugey par courrier du 28 février 2025 en application des articles R. 557-4-1 et R. 557-4-2 du code de l’environnement ;

Considérant que par courrier CODEP-LYO-2025-015321 du 5 mars 2025 cette demande a été jugée recevable par l’Autorité de Sûreté Nucléaire et de Radioprotection (ASN) ;

Considérant que les actions de surveillance ainsi que l’audit de renouvellement de la reconnaissance et de l’habilitation effectué du 11 au 13 juin 2025 ont permis de vérifier la capacité du service d’inspection du centre nucléaire de production d’électricité de Bugey d’EDF à exercer de manière satisfaisante ses missions et activités objet de la demande de renouvellement susvisée ;

**Décide :**

**Article 1<sup>er</sup>**

Le service d’inspection du CNPE de Bugey est reconnu en application de l’article 34 de l’arrêté ministériel du 20 novembre 2017 et de la décision n° TREP2138257S du 23 décembre 2021 modifiant la décision BSEI n°13-125 du 31 décembre 2013 susvisés, pour la surveillance des équipements sous pression soumis à un suivi en service, dans le périmètre des installations nucléaires de base n<sup>os</sup> 45, 78 et 89 jusqu’au

1<sup>er</sup> septembre 2029.

## Article 2

1. Pour les opérations d'approbation prévues par l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017, le service d'inspection est habilité jusqu'au 1<sup>er</sup> septembre 2029 à réaliser :

- a) l'approbation et la surveillance de la mise en œuvre effective des plans d'inspection prévues au VII de l'article 13 dudit arrêté dans la limite prévues par le guide susvisé.

## Article 3

Pour les activités listées à l'article 2, le service d'inspection désigné à l'article 1<sup>er</sup> est tenu de respecter les conditions définies ci-après :

1. Il se prête aux actions de surveillance réalisées par les inspecteurs de la sûreté nucléaire et destinées à vérifier le respect des conditions de la présente décision, ainsi que la compétence technique et réglementaire du service d'inspection. En particulier, il doit :
  - informer préalablement l'ASNR de l'exécution de certaines opérations mentionnées à l'article 2,
  - transmettre à l'ASNR, à sa demande, l'ensemble des documents et enregistrements relatifs à l'opération faisant l'objet d'une action de surveillance,
  - justifier en tant que de besoin de l'habilitation de l'agent réalisant l'opération,
  - remédier aux écarts constatés à l'occasion de ces actions de surveillance dans le délai prescrit.

Les conditions de mise en œuvre de ce point sont définies par l'ASNR.

2. Il applique les dispositions d'interprétation de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017 susvisé lorsqu'elles s'appliquent à l'opération prévue. Il porte à la connaissance de l'ASNR les cas où l'application des dispositions du présent point présenterait des difficultés.
3. Il communique immédiatement à l'ASNR toute circonstance influant sur la portée et les conditions de la présente décision.
4. Il informe immédiatement l'ASNR lorsqu'un équipement sous pression ou un récipient à pression simple est en retard de contrôle, en situation de non-conformité comme indiqué aux articles L. 557-58 et L. 557-60 du code de l'environnement ou présente un risque pour la sécurité et la santé des personnes.
5. Il adresse annuellement, à l'Observatoire des appareils à pression, le retour d'expérience demandé par cet observatoire. Il adresse à l'ASNR, avant le 15 février de chaque année, un compte rendu commenté de l'activité exercée au titre de la présente décision pendant l'année civile écoulée, sans préjudice de demandes d'informations complémentaires sur l'activité du service inspection. Un modèle de compte rendu commenté de l'activité exercée au titre de la présente décision pendant l'année civile écoulée est annexé à la présente décision.
6. En cas de recours à une autre entité (filiale ou sous-traitant) pour effectuer certaines tâches spécifiques dans le cadre des opérations mentionnées à l'article 2 de la présente décision et dans les limites prévues par la décision n° TREP2138257S du 23 décembre 2021 modifiant la décision BSEI n°13-125 du 31 décembre 2013 susvisée :
  - Il s'assure que cette entité répond aux exigences fixées pour les tâches qui lui sont confiées avec le même degré de compétence et de sécurité que celui requis pour un service d'inspection et la surveillance ;
  - Il tient informé l'ASNR de son intention de sous-traiter certaines tâches spécifiques.

Il assume l'entière responsabilité des tâches effectuées par des sous-traitants ou des filiales dans le cadre de la présente habilitation, quel que soit leur lieu d'établissement.

Il tient à la disposition de l'ASNR les documents pertinents concernant l'évaluation des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et le travail exécuté par celui-ci ou celle-ci.

À l'exception d'activités nécessitant une qualification ou habilitation technique, le service d'inspection doit réaliser intégralement les opérations mentionnées au 1 de l'article 2 de la présente décision.

Une synthèse des activités sous-traitées est par ailleurs intégrée dans le compte rendu d'activité mentionné au point précédent.

#### **Article 4**

La présente habilitation peut être suspendue, restreinte ou retirée en cas de manquement grave :

- aux obligations fixées par le code de l'environnement et les textes relatifs aux équipements sous pression et aux récipients à pression simples pris pour son application,
- à la réalisation des opérations mentionnées à l'article 2 ou aux conditions définies à l'article 3 de la présente décision,

sans indemnité ni compensation d'aucune sorte.

Cette suspension, cette restriction ou ce retrait peut être limité à une ou plusieurs installations nucléaires de base.

#### **Article 5**

La présente décision peut être déférée au Conseil d'état par EDF-SA, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

#### **Article 6**

Le directeur général de l'ASNR est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera notifiée à EDF-SA et publiée au Bulletin officiel de l'ASNR.

Fait à Lyon, le 26 août 2025

Pour le président de l'ASNR et par délégation,  
le chef de la division de Lyon,

**Signé par**

**Paul DURLIAT**

## Annexe 1

Compte rendu commenté de l'activité exercée au titre de la présente décision pendant l'année civile écoulée est annexé à la présente décision

|  |
|--|
| <b>BILAN D'ACTIVITE DU SERVICE INSPECTION DU CNPE DE BUGEY POUR L'ANNEE XXXX</b> |
|--|

### Sommaire

|  |          |
|--|----------|
| <b>1. Objectifs</b>  | <b>5</b> |
| <b>2. Niveau d'activité du service inspection</b>                                      | <b>5</b> |
| 2.1. Domaine de reconnaissance du SIR  | 5        |
| 2.2. Parc d'équipements suivi par le service inspection                                | 5        |
| 2.3. Actions d'inspections réalisées pas le service inspection                         | 5        |
| <b>3. Niveau d'activité de chaque inspecteur</b>                                       | <b>6</b> |
| <b>4. Évolutions du service inspection</b>   | <b>6</b> |
| <b>5. Actions de surveillance internes</b>   | <b>6</b> |
| <b>6. Audits internes</b>  | <b>6</b> |
| <b>7. Suites des audits de renouvellement et des visites de surveillance de l'ASNR</b> | <b>6</b> |
| <b>8. Revues de direction</b>  | <b>6</b> |
| <b>9. Mise en œuvre des plans d'inspection</b>   | <b>6</b> |
| <b>10. Procédure d'appels et prescriptions</b>   | <b>7</b> |
| <b>11. Évènements significatifs</b>  | <b>7</b> |
| 11.1. Remontées d'information au BARPI   | 7        |
| 11.2. Déclenchements d'accessoires de sécurité   | 7        |
| 11.3. Dépassements de conditions opératoires critiques limites                         | 7        |
| 11.4. Non-conformités relevées à l'issue des opérations de contrôle                    | 7        |
| 11.5. Incidents significatifs  | 7        |
| <b>12. Points divers</b>   | <b>7</b> |

## 1. OBJECTIFS

Conformément à l'article 10 de la décision n°TREP2138257S du 23 décembre 2021 modifiant la décision BSEI n°13-125 du 31 décembre 2013 relative aux services inspection reconnus, une réunion annuelle avec la division territorialement compétente de l'ASNR est organisée sur la base d'un bilan écrit transmis deux semaines avant la réunion par le service inspection dont les modalités sont définies dans la décision de reconnaissance et d'habilitation en application du I de l'article R. 557-4-7 du code de l'environnement.

La présente note permet de répondre à cette exigence.

A l'issue de la réunion, le service inspection rédigera le compte rendu de la réunion annuelle et y fera figurer les principaux axes d'amélioration identifiés. Il sera adressé à la division territorialement compétente de l'ASNR accompagné de l'engagement formel du chef d'établissement à mettre en œuvre les axes d'amélioration.

Cette note ne fait le bilan que des activités menées par le service inspection dans le cadre de son habilitation et de sa reconnaissance.

## 2. NIVEAU D'ACTIVITE DU SERVICE INSPECTION

### 2.1. **Domaine de reconnaissance du SIR**

Dans ce chapitre, le service inspection rappelle son domaine de reconnaissance et d'habilitation mentionné dans la décision ASNR.

### 2.2. **Parc d'équipements suivi par le service inspection**

| Nombre total équipements dans le périmètre de reconnaissance et d'habilitation du SIR | Année N | Année N-1 |
|---|---------|-----------|
| Dont réceptifs  |         |           |
| Dont tuyauteries  |         |           |

*Il s'agit là des équipements disposant d'un PI rédigé selon le guide professionnel EDF. Conformément à l'article 4 de la décision BSEI n°13-125, une des missions du service inspection reconnu est l'élaboration, l'approbation, la mise à jour et la révision des plans d'inspection conformément aux dispositions d'un des guides professionnels [...] ou d'un cahier technique professionnel approuvé mentionnés dans la décision de reconnaissance et d'habilitation.*

| Nombre total de plan d'inspection rédigés et approuvés par le SIR | Année N | Année N-1 |
|---|---------|-----------|
| Selon le guide professionnel EDF indice 1                         |         |           |
| Selon le guide professionnel EDF indice 2                         |         |           |

*Il s'agit là d'un recensement des PI rédigés et validés par le SIR. Les nombres mentionnés s'entendent comme étant le total de PI « actifs » sur le site et non uniquement ceux rédigés et validés sur l'année.*

### 2.3. **Actions d'inspections réalisées pas le service inspection**

|   | Année N  |            | Année N-1 |            |
|---|----------|------------|-----------|------------|
|   | Réceptif | Tuyauterie | Réceptif  | Tuyauterie |
| Nombre total d'IP   |          |            |           |            |
| Nombre total d'IP réalisées par le SIR  |          |            |           |            |
| Autres actions de contrôle donnant lieu à un rapport par le SIR (contrôle en fonctionnement, contrôle de ZS, ...) |          |            |           |            |

### **3. NIVEAU D'ACTIVITE DE CHAQUE INSPECTEUR**

Dimensionnement du service inspection

|                                | Année N   |      | Année N-1 |      |
|--------------------------------|-----------|------|-----------|------|
|                                | Théorique | Réel | Théorique | Réel |
| Nombre total d'inspecteurs SIR |           |      |           |      |
| Inspecteurs en formation       |           |      |           |      |
| Inspecteur niveau 1            |           |      |           |      |
| Inspecteur niveau 2            |           |      |           |      |
| RSI                            |           |      |           |      |

Activité par inspecteur

|                | Année N            | Année N-1          |
|----------------|--------------------|--------------------|
| Nom inspecteur | % activité sur ESP | % activité sur ESP |
| Nom inspecteur | % activité sur ESP | % activité sur ESP |
| Nom inspecteur | % activité sur ESP | % activité sur ESP |

*L'objectif de ce tableau est de quantifier les activités qui pourraient être réalisées par les inspecteurs du service inspection sur d'autre thématique que les ESP et assimilé (Cf. article 7 de la décision BSEI n°13-125). Le pourcentage s'entend sur les activités couvertes par la décision de reconnaissance et d'habilitation. Les actions menées au titre de la personne compétente mentionnée au point 4 de l'article 2 de l'arrêté du 20 novembre 2017 ne sont pas à prendre en compte.*

### **4. ÉVOLUTIONS DU SERVICE INSPECTION**

*Ce chapitre doit présenter les évolutions du service inspection depuis la dernière réunion annuelle (personnel, moyens, organisation, actions de formation, qualification du personnel, etc.) ainsi que celles prévisibles à court et moyen terme.*

### **5. ACTIONS DE SURVEILLANCE INTERNES**

*Ce chapitre doit présenter le bilan et les résultats de la surveillance interne au service inspection et faire apparaître le cas échéant les impacts sur le système qualité du service inspection*

### **6. AUDITS INTERNES**

*Ce chapitre doit présenter les conclusions de l'audit interne ainsi que le suivi des actions décidées à l'issu des derniers audits internes.*

*Ce chapitre doit également faire apparaître le cas échéant les actions de surveillance prévues et non réalisées.*

### **7. SUITES DES AUDITS DE RENOUELEMENT ET DES VISITES DE SURVEILLANCE DE L'ASNR**

*Ce chapitre doit présenter l'état d'avancement des actions décidées suites aux audits de renouvellement et aux actions de surveillances réalisées par l'ASNR. Un point particulier est fait sur les actions en retard ou susceptibles de l'être au cours de l'année.*

### **8. REVUES DE DIRECTION**

*Ce chapitre doit présenter la dernière revue de direction, le sujets abordés, les indicateurs présentés et les conclusions tirées (axes de progrès décidés) ainsi que l'ensemble des points mentionnés au 8.5.2 de la norme ISO/CEI 17020.*

### **9. MISE EN ŒUVRE DES PLANS D'INSPECTION**

*Ce chapitre doit présenter la mise en œuvre des plans d'inspection sur le site, en particulier, les difficultés rencontrées lors de la mise en œuvre et les écarts constatés ainsi que le retour d'expérience qui en est tiré. Sont visés aussi bien les plans d'inspection rédigés selon le guide professionnel que ceux selon un CTP dans le périmètre de reconnaissance du SIR.*

## **10. PROCEDURE D'APPELS ET PRESCRIPTIONS**

*Ce chapitre présente le cas échéant les situations ayant conduit à la mise en œuvre de la procédure d'appels. Est également présentée la position prise par le chef d'établissement.*

*Ce chapitre présente également l'état des lieux des prescriptions émises par le service inspection*

## **11. ÉVENEMENTS SIGNIFICATIFS**

### **11.1. Remontées d'information au BARPI**

*Il s'agit ici de recenser toutes les remontées d'accidents faites au BARPI par l'exploitant des ESP depuis la dernière réunion annuelle. La présentation s'accompagne également d'un rappel des faits, des conclusions et principales actions retenues pour éviter la récurrence de l'accident.*

### **11.2. Déclenchements d'accessoires de sécurité**

*Il s'agit ici de recenser tous les déclenchements d'accessoires de sécurité. La présentation s'accompagne également de l'étude d'éventuels impacts des surpressions sur les équipements protégés ainsi que l'analyse de la situation ayant conduit à la surpression.*

### **11.3. Dépassements de conditions opératoires critiques limites**

*Il s'agit ici de recenser tous les dépassements de COCL ; leurs impacts éventuels sur les ESP ainsi que sur la surveillance des équipements.*

### **11.4. Non-conformités relevées à l'issue des opérations de contrôle**

*Il s'agit ici de recenser toutes les non-conformités relevées à l'issue des opérations de contrôle prévues par les plans d'inspection, que ces opérations aient été réalisées par le service inspection, l'un de ses sous-traitants (qu'il soit interne ou externe) ou par un organisme habilité.*

### **11.5. Incidents significatifs**

*Il s'agit ici de recenser tous les incidents significatifs survenus depuis la dernière réunion annuelle. Sont à mentionner au minimum les incidents suivants :*

- *Cinétique de dégradation accélérée.*
- *Découverte d'un nouveau mode de dégradation.*
- *Coup de bélier.*

## **12. POINTS DIVERS**

*Ce chapitre permet au service inspection de porter à connaissance de la division territorialement compétente de l'ASNR tous sujets non traités dans les autres chapitres tels que les difficultés d'application de la réglementation, aménagements, demande d'interprétation, ...*