



**DIRECTION REGIONALE DE L'INDUSTRIE,  
DE LA RECHERCHE ET DE L'ENVIRONNEMENT  
AQUITAINE**

**Division de Bordeaux**

Référence : 5000B-2002-1384

Monsieur le directeur du CNPE du Blayais  
B. P. n° 27 - Braud et Saint-Louis  
33820 Saint-Ciers-sur-Gironde

Bordeaux, le 06 mai 2002

**Objet** : Visites de chantier lors de l'ASR 19/2002  
Centre nucléaire de production d'électricité du Blayais  
Inspection de chantiers n° 2002-00019 sur la tranche 2.

Monsieur le directeur,

Dans le cadre de la surveillance des installations nucléaires de base prévue à l'article 11 du décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié, des visites de chantier ont été effectuées les 24, 26 et 30 avril 2002 durant l'arrêt de la tranche n°2 sur thèmes suivants : remplacement et requalification du robinet REN 131 VP, usinage et remontage de la soupape SEBIM RCP 20 VP, rechargement du combustible, mise en place de la protection du plan de joint cuve, ITV des bouchons des capsules d'irradiation.

Aucun constat d'écart notable n'a été établi et les visites de chantier n'ont pas donné lieu à remarque.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le directeur, l'assurance de ma considération distinguée.

Pour le directeur régional,  
et par délégation,  
le chef de la division nucléaire

SIGNE

D. Fauvre